



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Краснодар»
(АО «Газпром газораспределение Краснодар»)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору о подключении
(технологическом присоединении)
газоиспользующего оборудования и
объектов капитального строительства
к сети газораспределения

от _____ № _____

ул. Строителей, д. 23, г. Краснодар,
Краснодарский край, Российская Федерация, 350051
тел.: +7 (861) 279-36-11, факс: +7 (861) 224-46-62
е-mail: kkg@gazpromgk.ru
ОКПО 03322313, ОГРН 1022301189790, ИНН 2308021656, КПП 230801001

23.03.2022 № 3-04-051-39/271-4
на № 05/01-50 от 17.03.2022

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения

- Газораспределительная организация: АО «Газпром газораспределение Краснодар».
- Заявитель: ЖСК «Берег»
- Объекты капитального строительства: «сблокированный жилой дом», проектируемый по адресу: г. Сочи, Лазаревский район, с. Ордынка, ул. Барановское шоссе, кадастровый номер земельного участка 23:49:0125020:1012.
- Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 209,9 куб. метров в час.
- Давление газа в точке подключения:
Максимальное: 0,6 МПа;
Фактическое (расчетное): 0,58 МПа.
- Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 1,5 года.
- Информация о газопроводе в точке подключения: Дн 219 мм, существующий стальной надземный газопровод высокого давления на границе земельного участка с кадастровым номером 23:49:0125020:1012 по ул. Барановское шоссе в с. Ордынка.
- Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования по каждой из точек подключения (если их несколько):
- Точка подключения (планируемая): Дн 219 мм, существующий стальной надземный газопровод высокого давления на границе земельного участка с кадастровым номером 23:49:0125020:1012 по ул. Барановское шоссе в с. Ордынка.
- Обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению газоиспользующего оборудования:
 - Сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна пройти контрольную опрессовку воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в течение 5 мин (падение давления воздуха за время проведения опрессовки не должно превышать 200 Па);
 - Газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентканалами;
 - Необходимо применять газоиспользующее оборудование, технические устройства и материалы, имеющие сертификаты соответствия, паспорт

изготовителя;

10.4. Необходимо иметь акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;

10.5. Необходимо обеспечить объект капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

11. Исполнитель осуществляет:

11.1 Осуществление мониторинга выполнения технических условий, технологического присоединения и пуска газа в сеть газопотребления до газоиспользующего оборудования.

12. Заявитель осуществляет:

12.1. Предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования.


12.2. Строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, с. Ордынка, ул. Барановское шоссе, кадастровый номер земельного участка 23:49:0125020:1012.

12.3. Проектирование и строительство пункта редуцирования газа.

12.4. Обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании

13. Срок действия настоящих технических составляет 1,5 года со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

**Представитель АО «Газпром газораспределение Краснодар»
по доверенности № 13-07/2022/54 от 10.01.2022г.**



А.М. Агеев